

表 C.0.1 工作联系单

工程名称：C3 项目工程

编号：024

致： 上海期安智能科技有限公司

关于 OCC 机电专业系统接入蒲汇塘控制中心项目需求整改

根据运管中心对《CIOS 实时报警机制需求确认 1.05》与我司 QT 平台现阶段功能展示结果综合评估，历史记录机制应以文档中的文字描述作为最终展示结果，具体见下文件：

历史记录中每变化一次状态，新增记录一条历史记录（如开关分闸、合闸分别发生一次，则在实时报警以及历史报警记录中均应出现两条，分别为分闸、合闸各一条）。

以上问题请上海期安智能科技有限公司抓紧安排整改计划，严格按照规范执行。

发文单位：上海电科智能系统股份有限公司

负责人（签字）：

2020 年 02 月 17 日

