

新五号线检修施工申请单（正线轨行区）

日常/重大：日常

计划编号：Z2455001807

申请单位：供电分公司

申报人：供电调度

联系电话：

施工 单位 填 写	工作单位	运维支持筹建组	负责人	赵晨辉(A)	联系电话	18817919827	
	工作地点	车站--五号线OCC（C3）调度大厅及5号线综合机房			登记车站	五号线OCC（C3）	
	起止时间	2024 年 01 月 29 日 23 时 50 分至 2024 年 01 月 30 日 03 时 30 分			设施设备号		
	施工内容	中央配合华宁牵引变电站消缺及中央对点调试，与0089、0092配合					
	施工详细说明	施工内容：,1、中央配合华宁牵引变电站消缺及中央对点调试，与Z245501000089、Z245501000092配合,调试期间仅影响调试车站SCADA操作业务，不影响其他车站，本次施工不重启CIOS服务器，施工过程中需占用一台设备调度席位，施工完成后恢复。					
	配合要求	WBTH--通号分公司 请知晓并配合开启5号线综合机房房门,SHDQ--申电通 请知晓并同意					
	配合意见	申电通同意通号分公司施工当天携带好工作证及施工点单，在施工开始前30分钟至3C大楼2楼2109室进行施工登记及交底，由物业进行机房气灭手自动切换，由通号负责开启相关区域机房门，施工中请施工人员注意施工范围及设备安全，不允许超范围施工，并在施工结束及设备状态确认后必须至3C大楼2楼2109室告知通号，通号联系电话603203					
	触网停电	否	牵引动力	无			
			运行时间		发车时间		
	停/送电范围						
施工影响区段		施工影响说明		调试期间仅影响调试车站SCADA操作业务，不影响其他车站，本次施工不重启CIOS服务器，施工过程中需占用一台设备调度席位，施工完成后恢复。			
安全措施	自行防护						
强制解除闭锁							

批 复 意 见	同意安排该施工，请施工人员严格按照《申通地铁集团检修施工管理规定》中的相关规定执行作业！请施工方不得私自改变设备原有功能、尺寸及结构，并在施工结束后对限界状态、设备状态进行确认，不得造成侵限风险。					
	批复人：刘礼	批复时间：20240125213805	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 上海轨道交通 检修施工作业审批专用章 </div>			