

新五号线检修施工申请单（正线轨行区）

日常/重大：日常

计划编号：L2455013328

申请单位：供电分公司

申报人：供电调度

联系电话：

| | | | | | | |
|----------------|--------|---|------|--------|----------------------------------|-------------|
| 施工 单位 填写 | 工作单位 | 运维支持部 | 负责人 | 庄正凯(A) | 联系电话 | 13818903365 |
| | 工作地点 | 车站--五号线OCC（C3）调度大厅及5号线综合机房 | | | 登记车站 | 五号线OCC（C3） |
| | 起止时间 | 2024 年 06 月 28 日 00 时 30 分至 2024 年 06 月 28 日 03 时 30 分 | | | 设施设备号 | |
| | 施工内容 | 5号线PSCADA故障消缺 | | | | |
| | 施工详细说明 | 施工内容：,1、5号线PSCADA故障消缺,中央CIOS显示奉贤新城混变212直流开关跳时无报文且开关无变位信号。（OA故障：OCC05240627036）,施工期间需在5号线综合机房内CIOS历史服务器和实时服务器上使用U盘进行抓包和日志备份,施工期间不影响SCADA操作业务；本次施工不重启CIOS服务器。 | | | | |
| | 配合要求 | WBTH--通号分公司 请知晓并配合开启5号线综合机房房门，需借用贵司安全U盘进行操作 | | | | |
| | 配合意见 | 通号分公司施工当天携带好工作证及施工点单，在施工开始前30分钟至3C大楼2楼2109室进行施工登记及交底，由物业进行机房气灭手自动切换，由通号负责开启相关区域机房门，施工中请施工人员注意施工范围及设备安全，不允许超范围施工，无需预留恢复时间，在施工结束及设备状态确认后必须至3C大楼2楼2109室告知通号，通号联系电话603203 | | | | |
| | 触网停电 | 否 | 牵引动力 | 无 | | |
| | | | 运行时间 | | 发车时间 | |
| | 停/送电范围 | | | | | |
| 施工影响区段 | | 施工影响说明 | | | 施工期间不影响SCADA操作业务；本次施工不重启CIOS服务器。 | |
| 安全措施 | 自行防护 | | | | | |
| 强制解除闭锁 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| 批 复 意 见 | 同意安排该施工。请施工人员严格按照《申通地铁集团检修施工管理规定》中的相关规定执行作业！请施工方不得私自改变设备原有功能、尺寸及结构，并在施工结束后对限界状态、设备状态进行确认，不得造成侵限风险。 | | | | | |
| | 批复人：维保调度指挥室调度员 批复时间：20240627151802 | | | | | 上海轨道交通 检修施工作业审批专用章 |