

QT - Bug #2426

Debian10.12-Tomcat-b

08/05/2022 04:45 PM - jing zhou

<b>Status:</b>	Resolved	<b>Start date:</b>	08/05/2022
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	jing zhou	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour

Description

The screenshot shows a web interface for monitoring station equipment. At the top, there's a navigation bar with various icons for fire, power, doors, etc. Below that is a '实时报警' (Real-time Alarms) section. A table lists 16 alarm events, each with a sequence number, time, station name (杨高中路), description, equipment ID, system, priority, status, and a '是否' (Yes/No) column. The '优先级' (Priority) column shows levels from 二级 to 四级. To the right of the table is a search filter panel with dropdown menus for station, system, and equipment type, and buttons for '查询' (Query), '打印' (Print), '全部确认' (Confirm All), and '提交冻结' (Submit Freeze).

序号	报警产生时间	车站	报警描述	设备编号	系统	优先级	状态	是否
1	2022-08-05 16:27:35.96	杨高中路	双电源箱A2_ZFX2严重故障 信号出现	YGZ_A2_ZFX2_YZGZ	BAS	二级报警	未恢复	未
2	2022-08-05 10:51:10.373	杨高中路	双电源箱A2_ZFX2严重故障 信号出现	YGZ_A2_ZFX2_YZGZ	BAS	二级报警	已恢复	未
3	2022-08-05 10:50:10.883	杨高中路	双电源箱A2_ZFX2严重故障 信号出现	YGZ_A2_ZFX2_YZGZ	BAS	二级报警	已恢复	未
4	2022-08-05 10:49:03.481	杨高中路	双电源箱A2_ZFX2严重故障 信号出现	YGZ_A2_ZFX2_YZGZ	BAS	二级报警	已恢复	未
5	2022-08-05 10:25:16.829	杨高中路	组合式空调机组TK_KT_B1变频器故障 信号出现	YGZ_TK_KT_B1_BGZ	BAS	三级报警	未恢复	未
6	2022-08-05 10:14:08.473	杨高中路	风机K1_XHPF_A1故障报警 信号出现	YGZ_K1_XHPF_A1_BJ	BAS	三级报警	未恢复	未
7	2022-08-05 10:11:16.861	杨高中路	风机K1_XHPF_A1故障报警 信号出现	YGZ_K1_XHPF_A1_BJ	BAS	三级报警	已恢复	未
8	2022-08-05 10:09:27.654	杨高中路	风机K1_XHPF_A1故障报警 信号出现	YGZ_K1_XHPF_A1_BJ	BAS	三级报警	已恢复	未
9	2022-08-05 10:08:54.995	杨高中路	风机K1_XHPF_A1故障报警 信号出现	YGZ_K1_XHPF_A1_BJ	BAS	三级报警	已恢复	未
10	2022-08-04 15:00:46.167		杨高中路站FAS专业RTU 扫描中	Rtu_FAS_YGZ	NULL	四级报警	未恢复	未
11	2022-08-04 15:00:46.167		杨高中路站EMCS专业RTU 扫描中	Rtu_EMCS_YGZ	NULL	四级报警	未恢复	未
12	2022-08-04 14:23:14.622	杨高中路	双电源箱A1_DL4严重故障 信号出现	YGZ_A1_DL4_YZGZ	BAS	二级报警	未恢复	未
13	2022-08-04 13:43:57.374	杨高中路	站内自动扶梯ZF2总故障 信号出现	YGZ_ZF2_ZGZ	BAS	二级报警	未恢复	未
14	2022-08-04 11:39:34.685	杨高中路	站内自动扶梯ZF2总故障 信号出现	YGZ_ZF2_ZGZ	BAS	二级报警	已恢复	未
15	2022-08-04 11:39:30.49	杨高中路	站内自动扶梯ZF2总故障 信号出现	YGZ_ZF2_ZGZ	BAS	二级报警	已恢复	未
16	2022-08-04 11:22:05.908	杨高中路	站内自动扶梯ZF2总故障 信号出现	YGZ_ZF2_ZGZ	BAS	二级报警	已恢复	未

History

#1 - 08/05/2022 05:22 PM - jing zhou

- File 8df914d172b0f6ef0b03d1c9df7082d.png added

- Subject changed from Debian10.12-Tomcat-b to Debian10.12-Tomcat-b

上海地铁 18号线 杨高中路站

火灾 机电设备 屏蔽门 售检票 广播 乘客信息 视频监控 综合看板 场段联动 模式时间表 设备管理 网络管理 可视化管理

一级未确认 3 未确认数 55 报警总数 72

中心管理员 中心管理员 2022/08/05 17:22

### 实时报警

没有反应

序号	报警产生时间	车站	报警描述	设备编号	系统	优先级	状态	是否
1	2022-08-05 17:19:09.952	杨高中路	双电源箱A2_ZFX2严重故障 信号出现	YGZ_A2_ZFX2_YZGZ	BAS	一级报警	未恢复	未
2	2022-08-05 17:19:00.464	杨高中路	双电源箱A2_ZFX2严重故障 信号出现	YGZ_A2_ZFX2_YZGZ	BAS	一级报警	已恢复	未
3	2022-08-05 17:18:50.336	杨高中路	双电源箱A2_ZFX2严重故障 信号出现	YGZ_A2_ZFX2_YZGZ	BAS	一级报警	已恢复	未
4	2022-08-05 10:25:16.829	杨高中路	组合式空调机组TK_KT_B1变频器故障 信号出现	YGZ_TK_KT_B1_BGZ	BAS	三级报警	未恢复	已
5	2022-08-05 10:14:08.473	杨高中路	风机K1_XHPF_A1故障报警 信号出现	YGZ_K1_XHPF_A1_BJ	BAS	三级报警	未恢复	已
6	2022-08-04 14:23:14.622	杨高中路	双电源箱A1_DL4严重故障 信号出现	YGZ_A1_DL4_YZGZ	BAS	二级报警	未恢复	已
7	2022-08-04 13:43:57.374	杨高中路	站内自动扶梯ZF2总故障 信号出现	YGZ_ZF2_ZGZ	BAS	二级报警	未恢复	已
8	2022-08-04 11:20:08.782	杨高中路	站内自动扶梯ZF1总故障 信号出现	YGZ_ZF1_ZGZ	BAS	二级报警	未恢复	已
9	2022-08-04 11:20:08.782	杨高中路	站内垂直电梯DT2总故障状态 信号出现	YGZ_DT2_ZGZ	BAS	二级报警	未恢复	已
10	2022-08-04 11:20:08.782	杨高中路	6号出入口垂直电梯DT1总故障状态 信号出现	YGZ_DT1_ZGZ	BAS	二级报警	未恢复	已
11	2022-08-04 11:20:08.782	杨高中路	出入口自动扶梯CZF82总故障 信号出现	YGZ_CZF82_ZGZ	BAS	二级报警	未恢复	已
12	2022-08-04 10:21:21.546	杨高中路	隧道风机TVF_A1过热跳闸 信号出现	YGZ_TVFA1_GRTZ	BAS	三级报警	未恢复	已
13	2022-08-04 10:19:53.427	杨高中路	防盗卷帘FDJL_6_1故障状态 信号出现	YGZ_FDJL_6_1_GZ	BAS	三级报警	未恢复	已
14	2022-08-04 10:14:48.829	杨高中路	手电两用蝶阀LQS_DD_B1故障 信号出现	YGZ_LQS_DD_B1_GZ	BAS	三级报警	未恢复	已
15	2022-08-03 17:32:51.124	杨高中路	1号冷却泵LDS_LQ_B1变频器故障 信号出现	YGZ_LDS_LQ_B1_BGZ	BAS	三级报警	未恢复	已
16	2022-08-03 17:08:00.000	杨高中路	2号冷却泵LDS_LQ_B2变频器故障 信号出现	YGZ_LDS_LQ_B2_BGZ	BAS	三级报警	未恢复	已

快速查询: 一级, 二级, 三级, 四级

过滤查询: 站名, 系统, 设备类型, 优先级

执行: 查询, 打印, 全部确认, 报文冻结

## #2 - 08/09/2022 11:20 AM - jing zhou

- Status changed from New to Resolved

- % Done changed from 0 to 100

jsin\_revtL18.js

### Files

File Name	Size	Date	Owner
4bf2d27591dd007a50ffb73976929a6.png	286 KB	08/05/2022	jing zhou
8df914d172b0f6ef0b03d1c9df7082d.png	252 KB	08/05/2022	jing zhou