ISCS#FEP - Bug #98

一键停送电：数组访问下标 -1造成未知错误和互斥对象资源泄露

05/21/2019 03:45 PM - jiwei shi

Status:	Closed	**Start date:**	05/21/2019
Priority:	Normal	**Due date:**	
Assignee:	jiwei shi	**% Done:**	100%
Category:		**Estimated time:**	0.00 hour
Target version:	2.2	**Spent time:**	0.00 hour
Defect version:			

Description

1.当服务器返回255错误时，遥控命令对象不在当前队列中时，获取时间g_arThreadParam[nIndex].nTickcount的nIndex=-1会造成未知错误，也可能时程序崩溃；
2.当用户没有遥控权限登陆时，在入口函数InitInstance中，创建的互斥体对象HANDLE句柄需要释放，否则造成资源泄露；

History

#1 - 05/21/2019 04:00 PM - jiwei shi

- Status changed from New to Resolved

- % Done changed from 0 to 100

#2 - 06/28/2019 10:44 AM - xiangyang li

- Target version set to 2.2

#3 - 07/08/2019 11:14 AM - xiangyang li

- Status changed from Resolved to Closed